



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества
и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСМ001.К01857
от 28 марта 2019 года



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 26/1

Наименование изделия: Ковры диэлектрические резиновые 1-500*500
ГОСТ 4997-75

Дата изготовления: август 2020 г.

Дата испытания: 03.08.2020 г.

Партия №:22

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,2	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	65,65	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,0	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	200	200
7.	Твердость по Шору А, у. е.	60	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ Казьмина

Контролер ОКК _____ Т. И. Сецко



РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Ростовской области»
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»)

пр. Соколова, 58/173, г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, 344000
Тел. (863) 264-19-74 Факс: (863) 291-08-02
E-mail: info@rostscsm.ru http://rostscsm.ru/
ОКПО 02567716 ОГРН 1026103163833
ИНН/КПП 6163000840/616301001

13.03.2021 № 45/Р-Н/998

На №

По вопросу подтверждения
соответствия

Первому заместителю
генерального директора
ОАО «Завод резинотехнических изделий»
И.Д. Габидуллаеву

344039, г. Ростов-на-Дону,
ул. Павленко, 15

На Ваш запрос от 10.03.2021 № 31 о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции сообщаем следующее.

Продукция, указанная в Приложении 1 на 1 листе может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК-034 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), к соответствующим кодам ОКПД2.

Указанная продукция **не является** объектом технического регулирования, на который распространяют действие технические регламенты Евразийского экономического союза (технические регламенты Таможенного союза) и технические регламенты Российской Федерации. Также, вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства от 01.12.2009 № 982 и не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620).

В соответствии с п. 3.1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»: продукция, на которую не распространяется действие технических регламентов и которая при этом не включена в вышеуказанные перечни, **не подлежит обязательному подтверждению соответствия**. Таким образом, предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии для вышеуказанной продукции **не требуется**.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в вышеуказанные документы, а также до вступления в действие соответствующих технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного Союза).

Заместитель генерального
директора по стандартизации

М.В. Гричишин

Исп.: Самарчук Н.В.
Тел/факс: (863) 291-07-55



Приложение 1 на 1-м листе к информационному письму № 45/8-11/99 от 13.03.2011
 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ:

№ п/п	Наименование	НТД	код ОКПД 2
1.	Лента изоляционная прорезиненная	ГОСТ 2162-97	22.19.50
2.	Ковры диэлектрические	ГОСТ 4997-75	22.19.72.000
3.	Кольца резиновые для асбестовых труб	ГОСТ 5228-89	22.19.73.111
4.	Пластина резиновая рулонная и прессовая	ГОСТ 7338-90	22.19.20.120
5.	Ковры резиновые для покрытия полов автобусов и автомобилей	ТУ 38.005272-76	22.19.72.000
6.	Трубки резиновые	ГОСТ 5496-78	22.19.30.110
7.	Шнуры резиновые	ГОСТ 6467-79	22.19.20.120
8.	Формовые РТИ	ТУ 38.105376-92 ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.20.112
9.	Неформовые РТИ технического назначения (уплотнитель резиновый монолитный)	ТУ 38.105376-92 ТУ 38.1051868-88	22.19.20.120
10.	Крошка резиновая	ТУ 22.19.10-014-00149564-2021	22.19.10.000
11.	Смеси резиновые товарные	ТУ 2512-046-00152081-2003	22.19.20.111
12.	Коврики резиновые (бытовые, офисные)	ТУ 2533-009-00149564-2005	22.19.72.000
13.	Шланги резиновые поливочные	ТУ 2559-007-00149564-2004	22.19.30.120
14.	Комплект ковриков резиновых для салона легковых автомобилей	ТУ 2533-003-00149564-98	22.19.72.000
15.	Ограничитель скорости «Лежачий полицейский»	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.20.112
16.	Резино-волокнистая плита с окантовкой для настила полов	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.72
17.	Модульное напольное покрытие «Фермапол»	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.72
18.	Плитка для пола	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.72
19.	Бампер	ТУ 38.105376-92 ТУ 38.1051868-88	22.19.20.120
20.	Привальный брус	ТУ 38.105376-92 ТУ 38.1051868-88	22.19.20.120
21.	Модульное напольное покрытие из ПВХ «Унипол» с окантовкой	ТУ 5771-001-55537129-2009	22.19.29.190
22.	Модульное грязезащитное покрытие из ПВХ «Клин-степ»	ТУ 5771-001-55537129-2009	22.19.29.190
23.	Модульное противоскользящее покрытие из ПВХ «Аква-степ»	ТУ 5771-001-55537129-2009	22.19.29.190
24.	Модульный промышленный плинтус из ПВХ	ТУ 5771-001-55537129-2009	22.29.29.190

Заместитель генерального
директора по стандартизации

М.В. Гричишин

Исп. Самарчук Н.В.
тел. (863) 291-07-55



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества
и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСО001.К01857
от 28 марта 2019 года



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 27/1

Наименование изделия: Ковры диэлектрические резиновые 1-500*500
ГОСТ 4997-75

Месяц изготовления: сентябрь 2021 г.

Дата испытания (резиновой смеси): 01.09.2021 г.

Партия №: 52

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,2	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	65,65	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,4	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	220	200
7.	Твердость по Шору А, у. е.	60	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ О. Ю. Казьмина

Контролер ОКК _____ Т. И. Сецко





Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества
и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСО001.К01857
от 28 марта 2019 года



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 27

Наименование изделия: Ковры диэлектрические резиновые 1-750*750
ГОСТ 4997-75

Месяц изготовления: сентябрь 2021 г.

Дата испытания (резиновой смеси): 01.09.2021 г.

Партия № 52,53

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,2	1+3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	67,30	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,4	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	220	200
7.	Твердость по Шору А, у. е.	60	55+65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ О. Ю. Казьмина

Контролер ОКК _____ Т. И. Сецко

