



Иск. 06.04.13 № 16-04-164

Руководителю предприятия

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Согласно требованиям ТУ 38.306-5-63-97 перчатки резиновые диэлектрические бесшовные имеют гарантийный срок хранения один год с даты изготовления. При правильном хранении и эксплуатации после окончания гарантийного срока перчатки не теряют своих свойств. Их дальнейшее использование допускается при соответствии электрических характеристик требованиям технических условий.

Проверка электрических свойств проводится согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.03 №261. Эксплуатационные испытания перчаток диэлектрических должны проводиться испытательным напряжением 6 кВ перед выдачей в эксплуатацию и затем 1 раз в 6 месяцев и срок проведения очередных эксплуатационных испытаний отсчитывается от первичных эксплуатационных испытаний, а не от приемсдаточных испытаний, проведенных нами при изготовлении продукции.

Генеральный директор

ОАО «Арзамаский завод резиновых изделий»



А.В.Харченко